

Ofício nº. 191/2026 – GAB/SME

Franca, 18 de maio de 2026.

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 352/2026 – Vereador Marcelo Tidy

Exmo. Senhor Prefeito,

Em atenção ao Requerimento nº 352/2026 do Vereador Marcelo Tidy, que solicita informações acerca do incêndio ocorrido na Creche Escola – C.E.C. Nilda Vanini de Andrade, prestamos os seguintes esclarecimentos:

No dia 27 de abril de 2026, por volta das 9h30, ocorreu um curto-circuito, precedido por dois estouros consecutivos, nas dependências da unidade da Pastoral do Menor do Jardim Aeroporto III, ocasionando princípio de incêndio na fiação elétrica da unidade, que foi contido mediante utilização de extintor, até a chegada do Corpo de Bombeiros, que foi prontamente acionado. Ao comparecer ao local, a corporação constatou a adequação dos procedimentos adotados pela equipe e orientou a evacuação preventiva do espaço.

Não houve feridos, tampouco necessidade de atendimento médico emergencial. A evacuação ocorreu de forma preventiva e organizada, visando garantir a segurança das crianças, servidores e demais usuários da unidade.

Posteriormente ao ocorrido, a diretora da unidade, Sra. Amanda Silveira Campos, comunicou o fato à supervisão responsável e à Secretaria Municipal de Educação, sendo prestadas todas as orientações necessárias quanto aos protocolos de segurança e providências administrativas.

Ainda no mesmo dia, foi acionado técnico eletricista para avaliação inicial da ocorrência, bem como técnicos da Prefeitura Municipal compareceram à unidade para realização de análise técnica complementar e encaminhamento das providências necessárias.

Conforme laudo técnico emitido pelo Engenheiro Eletricista Robert de Souza Barbosa – CREA/SP 5070660448, constatou-se comprometimento dos condutores principais de alimentação elétrica da unidade, tornando o sistema temporariamente inapto para operação segura. Em razão disso, foi necessária a manutenção da desenergização total do sistema até a conclusão dos reparos.

As intervenções executadas compreenderam:

- substituição e recomposição dos condutores principais de entrada;


- revisão das conexões e terminais elétricos;
- realização de testes de continuidade e isolamento;
- restabelecimento seguro do sistema elétrico.

A unidade permaneceu sem fornecimento de energia elétrica durante parte do dia 27 e até aproximadamente às 14h do dia 28 de abril de 2026, quando toda a estrutura danificada já havia sido substituída e o fornecimento restabelecido. Ainda assim, os atendimentos foram mantidos com total segurança, conforme orientações recebidas dos profissionais capacitados dos órgãos e setores responsáveis.

A unidade possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vigente e, atualmente, a situação encontra-se totalmente regularizada, com o sistema elétrico restabelecido e a unidade em pleno funcionamento, sem prejuízo à continuidade dos atendimentos educacionais.

Sendo o que havia a informar, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos complementares e aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Documento assinado digitalmente
 **MARCIA DE CARVALHO GATTI**
Data: 18/05/2026 14:31:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Márcia de Carvalho Gatti
Secretária Municipal de Educação


Exmo. Sr.


Alexandre Augusto Ferreira


Prefeito

 (16) 3711-9202

 educacao@franca.sp.gov.br

 www.franca.sp.gov.br

 Av. Francisco de P. Quintanilha Ribeiro, nº 550,
Parque Franca - Franca/SP CEP: 14403-125

 CNPJ: 47.970.769/0001-04 - I.E: Isento